

# Energieprestatiecertificaat

Gemeenschappelijke delen



Gistelse Steenweg 145, 8200 Brugge

certificaatnummer: 20251010-0002497653-GD-3

## Daken

U = 0,15 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

## Muren

U = 2,21 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

## Vensters (beglazing en profiel)

U = 5,14 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

## Beglazing

U = 5,80 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 1 W/(m<sup>2</sup>K)

## Deuren, poorten en panelen

U = 3,64 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 2 W/(m<sup>2</sup>K)

## Vloeren

U = 1,42 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 0,24 W/(m<sup>2</sup>K)



## Verwarming

Geen collectieve installatie aanwezig



## Sanitair warm water

Geen collectieve installatie aanwezig



## Ventilatie

Geen collectief ventilatietoestel aanwezig



## Koeling en zomercomfort

Geen collectieve installatie voor koeling aanwezig.



## Verlichting

✓ LED-verlichting



## Zonne-energie

✗ Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig

## Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 10-10-2025

Handtekening:

ALAIN HENRY VAN UDEN

EP06769

Dit certificaat is geldig tot en met 10 oktober 2035.

# Wat bevat dit EPC?

## Wat bevat dit EPC?

Dit EPC bevat de eigenschappen van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, namelijk het dak, de buitenmuren en de vloer. Dit omvat ook de vensters, deuren en verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes en de eventueel aanwezige collectieve installaties.

## Wat bevat dit EPC niet?

De eigenschappen van de individuele delen van de wooneenheden of niet residentiële eenheden van het gebouw zijn niet opgenomen in dit EPC. De vensters, deuren en individuele installaties van de aparte (woon)eenheden maken dus geen deel uit van dit EPC.



## Waarvoor dient dit EPC?






Dit EPC geeft de energieprestatie van de gemeenschappelijke delen van het gebouw weer en is een aanvulling op de afzonderlijke EPC's van de appartementen of niet-residentiële eenheden in dit gebouw. Bij verkoop of verhuur van een appartement of niet-residentiële eenheid binnen dit gebouw moet een afzonderlijk EPC van deze (woon)eenheden opgemaakt worden.




## Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u aanbevelingen om de gemeenschappelijke delen van uw gebouw energiezuiniger te maken. De uitvoering van deze aanbevelingen zal ook een impact hebben op de energieprestatie van de afzonderlijke (woon)eenheden in het gebouw. Een energetische renovatie kadert best in een totaalaanpak waarbij al deze gemeenschappelijke delen zoveel als mogelijk gezamenlijk gerenoveerd worden. U zal hier mogelijks samen met de mede-eigenaars van het gebouw over moeten beslissen.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de energiedoelstelling 2050 die maximaal inzet op isolatie en verwarming. Dit betekent het isoleren van alle daken, muren, vensters en vloeren tot de doelstelling én het efficiënt verwarmen (opwekker = condensatieketel, warmtepomp, (micro-)WKK, efficiënt warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m<sup>2</sup>).

Vraag advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start. De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

	HUIDIGE SITUATIE	AANBEVELING
	<b>Vensters</b> 6,2 m <sup>2</sup> van de vensters in de gemeenschappelijke ruimtes heeft enkele beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant.	Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.
	<b>Muur</b> 1366 m <sup>2</sup> van de muren is (vermoedelijk) niet geïsoleerd.	Plaats isolatie.
	<b>Vloer boven kelder of buiten</b> 659 m <sup>2</sup> van de vloer is vermoedelijk niet geïsoleerd.	Plaats isolatie.
	<b>Deuren en poorten</b> 1,8 m <sup>2</sup> van de deuren of poorten in de gemeenschappelijke ruimtes is onvoldoende geïsoleerd.	Vervang de weinig energiezuinige deuren of poorten door een energiezuinig alternatief met sterk isolerende profielen.
	<b>Zonneboiler</b> Er is geen zonneboiler aanwezig.	Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.
	<b>Zonnepanelen</b> Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.	Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.

	<p><b>Muur</b> 50 m<sup>2</sup> van de muren is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.</p>	<p>Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie te plaatsen.</p>
	<p>Proficiat! 659 m<sup>2</sup> van het platte dak voldoet al aan de energiedoelstelling.</p>	
	<p>Proficiat! De gemeenschappelijke ruimtes worden verlicht door efficiënte LED-verlichting. Ook is er een automatische regeling ifv aan- of afwezigheidsdetectie aanwezig.</p>	

● Energetisch helemaal niet in orde ● Energetisch niet in orde ● Zonne-energie ● Energetisch redelijk in orde ● Energetisch helemaal in orde



Let op! Het EPC doet geen uitspraak over het al dan niet voldoen aan de Vlaamse Wooncode en evalueert het gebouw uitsluitend op energetisch vlak. De energiedoelstellingen zijn strenger dan de eisen van de Vlaamse Wooncode.



## Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw gebouw energiezuinig en comfortabeler wilt maken.



**Luchtdichtheid:** De luchtdichtheid van het gebouw is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid laten meten om eventueel overblijvende lekken op te sporen en de energieprestatie mogelijk nog te verbeteren.



**Koeling en zomercomfort:** Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.



**Sanitair warm water:** Het gebouw beschikt niet over een collectieve installatie voor sanitair warm water. Indien er een collectieve installatie zou geplaatst worden, overweeg dan de plaatsing van een zonneboiler of een warmtepompboiler. Zo wordt energie bespaard.

## Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit ... kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).
- Meer informatie over uw gebouw vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.

### Gegevens energiedeskundige:

ALAIN HENRY VAN UDEN  
8310 Assebroek  
EP06769

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies](http://www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies).

# Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw gebouw. Samen met uw architect of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

## Inhoudstafel

Daken	8
Vensters en deuren	9
Muren	16
Vloeren	19
Verlichting	20
Installaties voor zonne-energie	21
Overige installaties (collectief)	22
Bewijsstukken gebruikt in dit EPC	23

## 10 goede redenen om nu al grondig te renoveren

De eerste stap naar een gebouw met een goede energieprestatie is goed isoleren, de hele bouwschil. Start vandaag nog, met een goede planning en deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een goed geïsoleerd gebouw staat klaar voor de toekomst: u kunt er op lage temperatuur verwarmen, met een warmtepomp of aansluiten op een warmtenet. Een grondig energetisch gerenoveerd gebouw biedt veel voordelen:

-  1. Een lagere energiefactuur
-  2. Meer comfort
-  3. Een gezonder binnenklimaat
-  4. Esthetische meerwaarde
-  5. Financiële meerwaarde
-  6. Nodig voor ons klimaat
-  7. Uw gebouw is klaar voor uw oude dag
-  8. Minder onderhoud
-  9. Vandaag al haalbaar
-  10. De overheid betaalt mee

## Renoveren? Let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is in gebouwen. In veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden. Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbegrepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op [www.ovam.be](http://www.ovam.be).

## Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw gebouw zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenaferwerking tijdelijk verwijderen ...). Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dit EPC, kan u terugvinden op pagina 23.

## Algemene gegevens

Gebouw id / Gebouweenheid id	14601274 / 14602419
Datum plaatsbezoek	10/10/2025
Referentiejaar bouw	1968
Beschermd volume (m <sup>3</sup> )	9.878
Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume	kelders en bergingen
Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h))	Onbekend
Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m <sup>2</sup> K))	1,53

## Verklarende woordenlijst

<b>beschermd volume</b>	Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.
<b>U-waarde</b>	De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.
<b>R-waarde</b>	De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaallaag isoleert.
<b>lambdawaarde</b>	De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.

# Daken



Proficiat! 659 m<sup>2</sup> van het platte dak voldoet al aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Beschrijving	Oriëntatie	Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> )	U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K))	R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W)	Isolatie	Ref.jaar renovatie	R-waarde isolatie bekend (m <sup>2</sup> K/W)	Luchtlaag	Daktype	Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))
Plat dak										
plat dak	-	659	-	-	140mm PUR/PIR ( $\lambda = 0,022$ W/(mK); R= 6,35 m <sup>2</sup> K/W) zonder regelwerk onder dakafdichting	-	6,35	afwezig	a	0,15
Plafond onder verwarmde ruimte										
plafond tussenvloer	-	-	-	-	isolatie onbekend	-	-	onbekend	a	2,86

### Legende

a dak niet in riet of cellenbeton

# Vensters en deuren



## Vensters

6,2 m<sup>2</sup> van de vensters in de gemeenschappelijke ruimtes heeft enkele beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant.

Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.



## Deuren en poorten

1,8 m<sup>2</sup> van de deuren of poorten in de gemeenschappelijke ruimtes is onvoldoende geïsoleerd.

Vervang de weinig energiezuinige deuren of poorten door een energiezuinig alternatief met sterk isolerende profielen.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m<sup>2</sup>K). Bij de renovatie van vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m<sup>2</sup>K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige aandacht.

Bij de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(m<sup>2</sup>K). Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt u het best kiezen voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m<sup>2</sup>K).

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte oplossing.

## Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Beschrijving	Oriëntatie	Helling	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K))	Beglazing	Buitenzonwering	Profiel	Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))
In voorgevel								
• voordeur	NW	verticaal	6,2	-	enkel glas	-	alu>2000	5,14
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_1	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_2	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_3	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_4	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_5	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_6	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_7	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_8	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_9	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_10	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_11	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL4_12	NW	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL3_1	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen V-GL3_2	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-

ur baksteen V-GL3_3									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL3_4									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL3_5									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL3_6									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL3_7									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL3_8									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL3_9									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL3_10									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL3_11									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	3,3	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL3_12									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	5,4	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL6_1									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	5,4	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL6_2									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	5,4	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL6_3									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	5,4	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL6_4									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	5,4	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL6_5									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	7,6	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL5_1									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	7,6	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL5_2									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	7,6	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL5_3									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	7,6	-		-	-	-	
ur baksteen V-GL5_4									
buitenwand spouwmu	NW	verticaal	7,6	-		-	-	-	

ur baksteen V-GL5_5								
buitenwand spouwmu ur baksteen V-GL2	NW	verticaal	50	-		-	-	-
<b>In achtergevel</b>								
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL2_1	ZO	verticaal	5,4	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL2_2	ZO	verticaal	5,4	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL2_3	ZO	verticaal	5,4	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL2_4	ZO	verticaal	5,4	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL2_5	ZO	verticaal	5,4	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.1	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.2	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.3	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.4	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.5	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.6	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.7	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.8	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.9	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.10	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.11	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmu ur baksteen A-GL1.12	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand	ZO	verticaal	3	-		-	-	-

spouwmuur baksteen A-GL1.13								
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.14	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.15	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.16	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.17	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.18	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.19	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.20	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.21	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.22	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.23	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.24	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.25	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL1.26	ZO	verticaal	3	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL4.1	ZO	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL4.2	ZO	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL4.3	ZO	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL4.4	ZO	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL4.5	ZO	verticaal	2,9	-		-	-	-
buitenwand	ZO	verticaal	7,6	-		-	-	-

spouwmuur baksteen A-GL3_1									
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL3_2	ZO	verticaal	7,6	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL3_3	ZO	verticaal	7,6	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL3_4	ZO	verticaal	7,6	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL3_5	ZO	verticaal	7,6	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen A-GL5	ZO	verticaal	50	-		-	-	-	
<b>In linkergevel</b>									
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_1	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_2	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_3	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_4	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_5	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_6	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_7	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_8	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_9	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	
buitenwand spouwmuur baksteen L-GL1_10	NO	verticaal	2,9	-		-	-	-	

**Legende glastypes**

enkel glas Enkelvoudige beglazing

**Legende profieltypes**alu>2000 Aluminium profiel, thermisch onderbroken  
>= 2000

## Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Beschrijving	Oriëntatie	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K))	R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W)	Isolatie	Ref.jaar renovatie	Luchtdaag	Deur/paneeltype	Profiel	Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))
Deuren/poorten										
in linkergevel										
• deur hoofddak	NO	1,8	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	b	hout	2,79

### Legende deur/paneeltypes



b deur/paneel niet in metaal

### Legende profieltypes

hout

Houten profiel

## Muren

	<p><b>Muur</b> 1366 m<sup>2</sup> van de muren is (vermoedelijk) niet geïsoleerd. Plaats isolatie.</p>
	<p><b>Muur</b> 50 m<sup>2</sup> van de muren is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling. Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie te plaatsen.</p>

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Dat komt overeen met een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS ( $\lambda_d = 0,035$  W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR ( $\lambda_d = 0,023$  W/(mK)). Als u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

## Technische fiche van de muren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Beschrijving	Oriëntatie	Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> )	Bovengronds	Aangebouwd	Diepte onder maaiveld (m)	U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K))	R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W)	Isolatie	Ref.jaar renovatie	Luchtdichtheid	Muurtype	Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))
<b>Buitenmuur</b>												
<b>Rechtergevel</b>												
• Bovenste stuk boven insprong bekleed met leien	ZW	50	-	-	-	-	-	80mm PUR/PIR ( $\lambda = 0,022$ W/(mK); R= 3,60 m <sup>2</sup> K/W) zonder regelwerk aan buitenzijde	-	onbekend	a	0,27
• buitenwand spouwmuur baksteen R	ZW	61	-	-	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	2,33
<b>Muur in contact met onverwarmde ruimte</b>												
<b>Voorgevel</b>												
• muur grenzend aan berging en garage	NW	23	-	-	-	-	-	isolatie afwezig	-	afwezig	a	1,92
<b>Achtergevel</b>												
• muur grenzend aan berging	ZO	75	-	-	-	-	-	isolatie afwezig	-	afwezig	a	1,92
<b>Rechtergevel</b>												
• muur grenzend aan garage	ZW	44	-	-	-	-	-	isolatie afwezig	-	afwezig	a	1,92
<b>Muur in contact met verwarmde ruimte</b>												
<b>Voorgevel</b>												
binnenwand app-gemene delen	NW	-	-	-	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	1,92
<b>Achtergevel</b>												
binnenwand app-gemene delen	ZO	-	-	-	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	1,92
<b>Rechtergevel</b>												
binnenwand app-gemene delen	ZW	-	-	-	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	1,92
<b>Linkergevel</b>												
binnenwand app-gemene delen	NO	-	-	-	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	1,92
<b>Muur op perceelsgrens</b>												
<b>Voorgevel</b>												
• buitenwand spouwmuur baksteen V	NW	288	ja	nee	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	2,33
<b>Achtergevel</b>												

•	buitenwand spouwmuur ur baksteen A	ZO	470	ja	nee	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	2,33
Rechtergevel													
	muur grenzend aan gebouw rechts	ZW	-	ja	ja	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	1,92
•	Muur met leien	ZW	256	ja	nee	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	2,33
Linkergevel													
•	buitenwand spouwmuur ur baksteen L	NO	148	ja	nee	-	-	-	isolatie onbekend	-	onbekend	a	2,33

**Legende**

**a** muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

# Vloeren



## Vloer boven kelder of buiten

659 m<sup>2</sup> van de vloer is vermoedelijk niet geïsoleerd. Plaats isolatie.

Bij de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Bij een vloer boven een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol ( $\lambda_d = 0,040$  W/(mK)) of 7 cm gespoten PUR of PIR ( $\lambda_d = 0,030$  W/(mK)). Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw vloeren) maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

## Technische fiche van de vloeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Beschrijving	Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> )	Diepte onder maaiveld (m)	Perimeter (m)	U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K))	R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W)	Isolatie	Ref.jaar renovatie	Vloerverwarming	Luchtdaag	Vloertype	Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))
Vloer boven buitenomgeving											
• vloer in-en uitsprongen	28	-	-	-	-	isolatie onbekend tussen regelwerk	-	-	onbekend	a	2,78
Vloer boven (kruip)kelder											
• vloer boven kelder /garage/berging	631	-	-	-	-	isolatie onbekend zonder regelwerk	-	-	onbekend	a	1,36
Vloer boven verwarmde ruimte											
Vloer tussen appartementen en GD	-	-	-	-	-	isolatie onbekend	-	-	onbekend	a	2,04

### Legende

a vloer niet in cellenbeton

# Verlichting




Proficiat! De gemeenschappelijke ruimtes worden verlicht door efficiënte LED-verlichting. Ook is er een automatische regeling ifv aan- of afwezigheidsdetectie aanwezig.

## Technische fiche van de verlichtingsinstallaties

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

	Z1	
<b>Aandeel in oppervlak (%)</b>	%	
<b>Lichtbron en regeling</b>		
<b>Type lichtbron</b>	LED-verlichting	
<b>Aan- of afwezigheidsregeling</b>	Automatische aan- of afwezigheidsdetectie	
<b>Daglichtregeling</b>	Geen of onbekend type	

# Installaties voor zonne-energie

	<b>Zonneboiler</b> Er is geen zonneboiler aanwezig.	Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.
	<b>Zonnepanelen</b> Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.	Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.

De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen of zonnecollectoren dat u op het dak zou kunnen plaatsen.

Let op: de zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via [www.vlaanderen.be](http://www.vlaanderen.be).

## Technische fiche van de installaties op zonne-energie

Geen installaties op zonne-energie aanwezig.

## Overige installaties (collectief)

### Sanitair warm water



Het gebouw beschikt niet over een collectieve installatie voor sanitair warm water. Indien er een collectieve installatie zou geplaatst worden, overweeg dan de plaatsing van een zonneboiler of een warmtepompboiler. Zo wordt energie bespaard.

Installatie voor sanitair warm water	afwezig
--------------------------------------	---------

### Koeling



Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

Koelinstallatie	afwezig
-----------------	---------

# Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

## Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?



De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de nodige detailinformatie bevatten.

### Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als bewijs.

In onderstaande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te maken.

	Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeente), technische plannen, uitvoeringsplannen of –details, asbuilt-plannen
	Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemings)contract
	Aannemingsovereenkomsten
	Offertes of bestelbonnen
	Informatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal
	Informatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering
	Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen
✓	Facturen van aannemers
	Verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer
	Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto's) en foto's waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's)
	EPB-aangiften, zoals het transmissieformulier en het EPW-formulier
	Informatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder
	Verslag van destructief onderzoek derde/expert
	Eerder opgemaakte EPC's, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen
	Technische documentatie met productinformatie
	Luchtdichtheidsmeting
	WKK-certificaten of milieuvergunningen
	Elektriciteitskeuring
	Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest ketel
	Ventilatieprestatieverslag
	Verslag energetische keuring koelsysteem
	Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie
✓	Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...