

IFIRMA

## CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OP- SLAGTANK (HOUDER)



---

Project  
136289

Datum controle  
01-04-2026

Volgnummer  
136289

---

Klant  
Chris Servayge  
Tinhoutstraat 51  
8730 Beernem (TANK 1)

IFIRMA  
Torhoutsesteenweg 174  
8210 Zedelgem  
Tel: 09 320 00 20  
Email: [klantendienst@ifirma.be](mailto:klantendienst@ifirma.be)

Opgesteld door IFIRMA

# CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Project: 136289

Datum: 01-04-2026

## 1. Algemene Informatie

---

Datum Controle

01-04-2026

Volgnummer

136289

Arbeidsduur Van

09:00

Arbeidsduur Tot

10:00

Totale Arbeidsduur

1 uur

Erkenningsnr

SV - ERK/TS/107765

## 2. Klantgegevens

---

Klant Type

Eigenaar

Type Eigenaar

Particulier

Voornaam

Chris

Naam

Servayge

Straat en nummer

Tinhoutstraat 51

Postcode

8730

Gemeente

Beernem (TANK 1)

Tel

/

GSM

/

Email

/

### 3. Tank Informatie

---

Indeling  
niet\_ingedeeld

Inhoud (L)  
1600

Ligging  
bovengronds

#### Toegankelijkheid

- Groeve: —
- Niet toegankelijk: —
- Toegankelijk: Ja
- Inkuiping: —
- Andere: —

Vorm  
rond

#### Materiaal / Opbouw

- Staal (enkelwandig): Nee
- Staal (dubbelwandig): —
- Roestvast staal: —
- Gewapend thermohardende kunststoffen: Ja
- Andere kunststoffen: —
- Prefabconstructie: —

Tanknummer  
1163476

Jaar van plaatsing  
2000

#### Gestockeerd Product

- Gasolieverwarming type A: —
- Gasolieverwarming type B: Ja
- Diesel: —
- Lampolie type C: —
- Andere: —

### 4. Kenplaat & Certificaat

---

Kenplaat Status

—

\*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarem).

## 5. Controle opslagtank (visuele controle)

---

### A. Voorgaande documenten

Vorig certificaat  
niet\_aanwezig

### B. Toezichtput / mangat

Status  
niet\_aanwezig

Dichtheid  
—

Verontreiniging  
—

Koolwaterstofdicht  
—

Staat toezichtput  
—

Staat deksel  
—

Waterdicht  
—

Algemene staat  
—

### C. Inkuiping

Status  
niet\_aanwezig

### D. Leidingen en toebehoren

Aansluitingen (ontluchting, vulling)  
ok

Uitmonding leidingen  
ok

Staat aanvoer-/terugvoerleiding  
ok

Staat stookoliefilter  
ok

Staat leidingen  
ok

Aanvoer- en terugvoerleiding  
aanwezig

Stookoliefilter  
aanwezig

Andere toebehoren  
Tigerloop aanwezig

### E. Opslagtank

Staat wanden (schildering, isolatie, ...)  
ok

Zichtbare verontreiniging rond tank  
nee

Opmerkingen

- Staat te dicht tegen muur, maar geen direct gevaar.
- Ontluchting komt niet tot buiten.
- Geen inkuiping aanwezig.

Algemene staat tank  
ok

Organoleptische verontreiniging  
nee

### F. Fundering / stabiliteit / afwatering

Beoordeling  
ok

### G. Groeve / prefabconstructie / andere

Status  
nvt

## 6. beproeving deel I

---

### Overvulbeveiliging

Fluit

- Niet aanwezig

- Controle niet OK

Elektrische sonde

- Aanwezig

- Controle OK

Andere

- Niet aanwezig

- Controle niet OK

### Water- en slibbemonstering

Monstering

uitgevoerd

Hoeveelheid water (cm)

0

pH

—

Geleidbaarheid (mS/cm)

—

Bezinksel/slib aanwezig

nee

### Potentiaalmeting

Status

—

### Lekdetectiesysteem

Status

niet\_aanwezig

### Peilmeting

Peilmeting	Aanwezig	Niet Aanwezig	Controle OK	Controle Niet OK
Peilstok		X		
Mechanisch		X		
Pneumatisch		X		
Hydrostatisch		X		
Ultrasoon		X		
Andere: —		X		

## 7. Metingen

---

Potentiaal t.o.v. Referentie-elektrode (mV)

—

Meting OK

—

Ultrasoon Boven Niveau (mm)

—

Ultrasoon Onder Niveau (mm)

—

Kathodische Bescherming Aanwezig

—

Kathodische Bescherming OK

—

## 8. Visuele Inspecties

---

Inwendige Inspectie OK

Wanddikte (mm)

Buitenwand Onderzoek OK

## 9. Eindbeoordeling

---

Eindbeoordeling

Oranje

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

### Te treffen maatregelen

- Inkuiping te voorzien.
- Ontluchting naar buiten (boven het maaiveld volgens de wettelijke vereisten).

### WAARSCHUWING

**Niet-ingedeelde inrichting:** indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

**Ingedeelde inrichting:** indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

### Volgende Controle Datum

01-10-2026

## 10. Handtekeningen

---

Naam Klant

-

Handtekening Klant

Geen handtekening

Naam Technicus

Jeroen Van Acker

Handtekening Technicus

