CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

028297

ALV
Aanpassing & uitrusting opslagtanks
Saneren mazouttanks Tankcontrole

ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Koen Reyserhove
Biesemgoedstraat 12, 9880 Aalter

BTW Particulier

TEL 0478/67 42 13

MAIL koen.reyserhove@telenet.be

ADRES TANK Koen Reyserhove
Biesemgoedstraat 12, 9880 Aalter

Tankinhoud 3000 liter ○ EW ◉ DW ◉ OG ○ BG Datum plaatsing 1998

◉ Particulier ○ Klasse 3 ○ Klasse 2 ◉ Metaal ○ Kunststof ○ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	◉	○	○	
Overvulbeveiliging ○ Sonde ◉ Fluit	◉	○	○	
Aanwezigheid water en/of slib	◉	○	○	
Hoeveelheid 0 cm				
pH ✓ (min 6) geleidbaarheid ✓ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	◉	○	○	
Rond vulpunt	◉	○	○	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	◉	○	○	
Vulling	◉	○	○	
Aanzuigleiding	◉	○	○	
Retourleiding	◉	○	○	
Tigerloop	○	○	◉	
Filter	◉	○	○	
Niveaumeting				
○ Vlottermeter ○ Hydraustatisch ○ Ultrasoon ◉ Peillat ○ Andere:				
Potentiaalmeting ✓ Mv	○	○	◉	
Kathodische bescherming	○	○	◉	
Lekdetectie-apparaat	◉	○	○	
◉ Vloeistof ○ Onderdruk ○ Overdruk ○ Nano				
○ Peilputten ○ Andere:				
Dichtheidtest: ○ SDT ○ Testo	○	○	◉	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	○	○	○	
Buitenwand	○	○	○	
Inkuiping	○	○	○	
○ Waterdicht ○ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank OK

PLAATS TANK Links van woning

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fontyne

ERKENNINGSNUMMER: SV 00802

DATUM KEURING 22 / 10 / 2026

ATTEST GELDIG TOT 22 / 10 / 2031

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT