


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT

Verdiest Freddy
Veldstraat 6, 8570 Anzegem

BTW

TEL

0472/25 48 74

MAIL

freddy.verdiest@hotmail.com

ADRES TANK

Tankinhoud

5250

liter

☒ EW

☐ DW

☐ OG

☒ BG

Datum plaatsing

1/19/12

☒ Particulier

☐ Klasse 3

☐ Klasse 2

☒ Metaal

☐ Kunststof

☐ Beton

Andere

UITGEVOERDE CONTROLES

OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
☐	☒	☐	Inzage vorige attest
☒	☐	☐	Overvulbeveiliging
☒	☐	☐	☒ Sonde ☐ Fluit
☒	☐	☐	Aanwezigheid water en/of slib
☒	☐	☐	Hoeveelheid ☐ cm
☒	☐	☐	pH ☐ (min 6) geleidbaarheid ☒ (max 300mS/cm)

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

☒	☐	☐	In mangat / inkuiping
☒	☐	☐	Rond vulpunt

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

☒	☐	☐	Ontluchting
☒	☐	☐	Vulling
☒	☐	☐	Aanzuigleiding
☒	☐	☐	Retourleiding
☐	☐	☒	Tigerloop
☒	☐	☐	Filter

Niveaumeting

☒ Mottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☐ Peillat ☐ Andere:

Potentiaalmeting Mv ☐ ☐ ☒

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere:

Dichtheidstest: ☐ SDT ☐ Testo ☐ ☒

BOVENGRONDSE TANK

☒	☐	☐	Algemene staat
☒	☐	☐	Buitenwand
☐	☐	☒	Inkuiping

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

PLAATS TANK

BESLUIT

☒ GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM)

ERKENNINGNUMMER: SV

HANDTEKENING
TECHNICUS

DATUM KEURING

13/06/2025

ATTEST GELDIG TOT

onbepaald gelidig

HANDTEKENING
KLANT